AR CONTROLE DE LEGALITE : 072-217202803-20260303-202603113-DE
en date du 07/03/2026 ; REFERENCE ACTE : 20260313

DA27_124976 Echelle 1/ 1000
GP-72-LMSIV-0009A_SGDBATELIERSMUNICIPAUX-SEE YOU SUN
Commune(s): SAINT GEORGES DU BOIS

001/001

POSE HTAS 3x150²AL

POSE (x2) BTS 3x150²AL+1x95²AL

X1 C2 C1 B1 B2

72280P0004 BLANCHARDIERE

FOLIO 001

FOLIO 002

Parc. 228 Sect. AE

MAIRIE
1 PLACE DE L'EGLISE
72700 SAINT GEORGES DU BOIS

M LE MAIRE FRANCK BRETEAU

POSE BTS 3x240²AL+1x115²AL

Rue de Sablé

SECTION AE

PLAN POUR ACCORD

Date :

Signature :

0.00 50 100

DA27_124976 Echelle 1/ 200
GP-72-LMSIV-0009A_SGDBATELIERSMUNICIPAUX-SEE YOU SUN
Commune(s): SAINT GEORGES DU BOIS

001/002

TA1 "ACCOTEMENT" Accotement stabilisé — CMS = 65cm

TA1 "ACCOTEMENT" Accotement stabilisé — CMS = 65cm

TV2 "TERRAIN VIERGE" Terres non labourables, espaces verts, pelouses — CMS = 65cm

Rapport étude de protection et/ou MODIFIE			
Nom de l'ouvrage	BLANCHARDIERE		
Code CEIO	72280P0004		
Type de poste	UP - Urbain Portable (PAC)		
Puissance (kVA)	400		
Type Transformateur	Classique		
N° Départ BT	DEPART A	DEPART B	DEPART C
Nom	72280P0004	Niveau B1	Niveau C1
Protection par fusible	HPC200	HPC200	HPC200

ETIQUETTE POSTE HTA/BT

POSTE: 72280P0004 BLANCHARDIERE

Désignation	Existant	Projeté
Type		PAC4
Puissance transfo.		400KVA
Tableau HTA		MT RM6 2I+P
Raccordement HTA		CSF-400B-24
Liaison transfo-tableau		
Tableau BT-Calibre fusible BT		TIPI 8-1200
Nombre départs BT		3
EP - Télécommande - Divers		
Concentrateur Linky (G1,G3,...)		

72280P0004 BLANCHARDIERE

Dépose du Poste socle existant 72127P0029 BLANCHARDIERE

Abandon de 15m de réseau HTAS 95mm²

Abandon de 17m de réseau BTS 150mm²

Conf 1 boite HTA 95²/150²

POSE HTAS 3x150²AL

POSE (x2) BTS 3x150²AL+1x95²AL

4.00m

Prévoir 4.ml de busage bâton devant le poste + 2 têtes de buse inclinées

A1 ripper BTS 3x150²AL Dip-99901

2.435m 3.87m

72280P0004 BLANCHARDIERE

Liaison équipotentielle à poser à 1m autour du poste et à environ 0.30m de profondeur A géoreferencer, obturation des fourreaux

Parc. 228 Sect. AE

MAIRIE
1 PLACE DE L'EGLISE
72700 SAINT GEORGES DU BOIS

M LE MAIRE FRANCK BRETEAU

POSE BTS 3x240²AL+1x115²AL

Coffret : REMBT
N° : C2
Obs : Existant

Deconnexion
3x150²Al - Dip 2900

Coffret : ECP - 2D
N° : B1
Obs : En saillie

1 COFFRET BORNE 300 ECP-2D
1 KIT ECP-2D
1 RRD 150
1 RRD 240
1 RACC BTS 150²AL issue du P0004
1 RACC BTS 150²AL vers B1
1 MALT Type F

Coffret : REMBT
N° : C1
Obs : Existant

EXISTANT
REMBT 450

POSE
1 RRD 150
1 RACC BTS 150²AL issue du P0004

Folio 2

0.00 10 20